

# Checklist – Brandveiligheid bijeenkomstfunctie

Door kleine aanpassingen kun je brand voorkomen. Met de volgende checklist krijg je inzicht in de brandveiligheid in jouw gebouw.



## 1. Veilige ontvluchting

- Zijn vluchtwegen, zoals gangen en trappen, in mijn bedrijf vrij van (brandbare) materialen en obstakels?
- Is het duidelijk waar de nooduitgangen zijn?
- Zijn de nooduitgangen vrij van obstakels, zoals tafels en stoelen en hangen er geen gordijnen voor?
- Zijn de (nood)uitgangen altijd direct te openen zonder sleutel?
- Zijn de (nood)uitgangen aan de buitenzijde voorzien met de tekst "Nooduitgang vrijhouden"?



## 2. Elektrische installaties

- Worden de (elektrische) installaties in mijn bedrijf periodiek onderhouden door een erkende installateur?
- Worden de afzuig- en ventilatiekanalen regelmatig gecontroleerd en schoon gemaakt?
- Zijn stopcontacten, stekkers en snoeren vrij van beschadigingen?
- Zijn kabels en snoeren op de vloer goed vastgezet om struikelgevaar te voorkomen?



## 3. Noodverlichting

- Is er transparante noodverlichting aanwezig en werkt het naar behoren?
- Wordt het zicht op de noodverlichting niet verhinderd door objecten?
- Wordt de transparante noodverlichting periodiek onderhouden en gekeurd?



## 4. Blusmiddelen

- Worden blusmiddelen periodiek onderhouden en gekeurd?
- Zijn de blusmiddelen bereikbaar voor medewerkers en kunnen deze direct gebruikt worden?



## 5. Ontruiming

- Heeft mijn bedrijf een actueel ontruimingsplan?
- Is het personeel goed geïnformeerd over wat zij moeten doen in het geval van een calamiteit?
- Wordt regelmatig met het personeel geoefend hoe te handelen in geval van een calamiteit?
- Hangen de veiligheidsinstructies op voor de hand liggende plekken?
- Is er een checklist voor een afsluitronde binnen mijn bedrijf?



## 6. Overig

- Voldoen het vaste interieur, gordijnen en vloer-/wandaankleding aan de gestelde brandveiligheidseisen?
- Hangt versiering op tenminste 2,5 meter hoogte en is het van brandvertragend materiaal?