

# Checklist – Brandveiligheid kinderopvang

Door kleine inspanningen kun je brand voorkomen of de gevolgen beperken. Met de volgende checklist krijg je inzicht in de brandveiligheid in de opvanglocatie.



## 1. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

- ☐ Is de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie in bedrijf en werkt deze naar behoren?
- ☐ Is het (digitale) logboek van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie aanwezig en actueel?
- ☐ Is, indien vereist, een actueel CCV-certificaat en ontruimingsplan aanwezig?



## 2. Ontruimingsplan

- ☐ Is er een actueel ontruimingsplan aanwezig?
- ☐ Wordt het ontruimingsplan regelmatig (minimaal 1x per jaar) geoefend door de medewerkers?



## 3. Vluchtwegen

- ☐ Zijn de vluchtwegen, zoals gangen en trappen, vrij van (brandbare) materialen en obstakels?
- ☐ Zijn de (nood)uitgangen vrij van obstakels en altijd direct te openen zonder sleutel?
- ☐ Zijn de zelfsluitende deuren in brandwerende en rookwerende scheidingen niet vastgezet of opengehouden, tenzij deze worden aangestuurd door de brandmeldinstallatie?
- ☐ Is de vluchtroute op het terrein geschikt om met evacuatiebedjes tot op de openbare weg te kunnen komen?



## 4. Rookmelders

- ☐ Zijn er rookmelders aanwezig?
- ☐ Worden de rookmelders regelmatig getest en onderhouden?



## 5. Blusmiddelen

- ☐ Worden de blusmiddelen periodiek onderhouden en gekeurd?
- ☐ Zijn blusmiddelen bereikbaar voor medewerkers en kunnen deze direct gebruikt worden?



## 6. Noodverlichting

- ☐ Als er transparant noodverlichting aanwezig is, werkt deze naar behoren?
- ☐ Wordt het zicht op de transparant noodverlichting niet verhinderd door objecten of versiering?



## 7. Elektrische installaties en apparaten

- ☐ Wordt de cv-installatie periodiek onderhouden door een erkende installateur?
- ☐ Worden stekkerdozen niet overbelast?
- ☐ Wordt bij gebruik van een wasdroger het filter na elke droogbeurt geleegd?
- ☐ Worden batterijen en accu's opgeladen in een ruimte met een rookmelder, buiten de vluchtroute?



## 8. Aankleding en versiering

- ☐ Hangt de aankleding en/of versiering langs de wanden en niet in de vluchtroute?
- ☐ Kan worden aangetoond dat de aankleding en/of versiering van brandvertragend materiaal is?